

Утверждено
приказом заведующего МКДОУ
«Детский сад № 15 «Радуга»
от «01» июня 2021 № 123

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки
от «13» мая 2021 года проведенной Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Шелеховскому району ГУ МЧС России по Иркутской области Управления надзорной деятельности и профилактической
работы.

Номер пункта, страница представления или предписания	Описание нарушения	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения, указанный в представлении или предписании	Дата выполнения	исполнитель	примечание
1/1	Отсутствует обводная линия у счетчика холодной воды для нужд пожаротушения с задвижкой с электроприводом на обводной линии водомерных устройств, для пропуска противопожарного расхода воды, обеспеченная по степени надежности электропитанием I категории согласно Правилам устройства электроустановок.	1 Собрать коммерческие предложения о стоимости услуг по установке задвижки с электроприводом на обводной линии холодной воды	15.05.2022		заведующий хозяйством Адолина В.В.	

2/2	Не произведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений склада (помещения 15, 16 Технического паспорта), с учетом имеющейся пожарной нагрузки.	Произвести расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классу зон. Заключить договор с ООО «Пожарный магазин 01»	15.05.2022		заведующий хозяйством Адолина В.В.	
3/2	На дверях складских помещений здания отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	На дверях складских помещений, здания обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	15.05.2022		заведующий хозяйством Адолина В.В.	